



COLLEGARE I
SEGNALI D'INGRESSO
A CONTATTI PRIVI
DI TENSIONE

TENSIONE ALIMENTAZIONE

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi
4.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K2)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLE

(Per tensioni di uscita vedi 5.1 caratteristiche tecniche)

CON USCITA VDC IL COMUNE E' COLLEGATO A +VDC
CON ALIMENTAZIONE VDC IL MENO E' COLLEGATO A TERRA
**** NON COLLEGARE A TERRA (3) IL COMUNE ELETTROVALVOLE (30)**